

Егоршинский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения требований пожарной безопасности в пассажирском здании на станции Ирбит

Егоршинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в пассажирском здании на ст. Ирбит.

Установлено, что в пассажирском здании на станции Ирбит не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке и на путях эвакуации пассажирского здания аварийное освещение не оборудовано.

В целях устранения выявленных нарушений закона Егоршинским транспортным прокурором начальнику Свердловской дирекции пассажирских обустройств внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, по результатам рассмотрения которого реальных мер к полному устранению нарушений не принято, в связи с чем в целях защиты прав пассажиров и работников ОАО «РЖД» Егоршинским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения.